



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	115984-TSE-02/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	20.02.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.03.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	FEYPA İNŞAAT PETROL GIDA NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÇARŞI M. 706 SK NO:14 MERKEZ BATMAN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FEYPA İNŞAAT PETROL GIDA NAKLİYE OTOMOTİV VE TİCARET LTD.ŞTİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖRMEGÖZÜ KÖYÜ ORGANİZE SAN.BÖL. NECAT MASUROĞLU CAD. NO:14 BEŞİRİ BATMAN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	115984-TSE-02/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	psp
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61439-2 / 09.10.2013 -- TS EN 61439-1 / 09.10.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ
MODEL: PSP2500
Kullanım Alanına Göre AG Güç dağıtım donanımı
Tasarıma Göre Tip: ÇOK KABINLI +KAYNAKLI+ MAHFAZALI TİP
Tesis Şartına Göre Tip: Bina İçi Dahili Tip
Elektrik Çarpmasına Göre Tip: Yetkili personel
Çalışma Gerilimi (Ue): 400 V AC 3 FAZ +NÖTR+ TOPRAK
Ana Devrelerde Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8 kV
Yardımcı Devrelerin Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8 kV
Yalıtım Gerilimi (Ui) :690 V
Çalışma Akımı ve Kullanma Faktörü (Ina) :2500 A

e-imzalı/e-signed

14.03.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Eraslan Yılmaz

TSE Malatya Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35*
Faks: 0-422-237 56 36
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (115984-TSE-02/02nolu belge devamı) : FEYPA İNŞAAT PETROL GIDA NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61439-2 / 09.10.2013 -- TS EN 61439-1 / 09.10.2013

Her Bir Devrenin Çalışma Akımı ve Kullanma Faktörü (Inc) : 2500A (SCHNEIDER), 1600A (SCHNEIDER), 1000A (SCHNEIDER), 600A (SCHNEIDER), 400A (SCHNEIDER),
Beyan Kullanma Faktörü:1
Panodaki Herbir devrenin Kullanma Faktörü:0,69
Frekansı (Fn): 50 Hz
Kumanda, Kontrol Ve Koruma Cihaz Niteliği (Marka Model) 2500A (SCHNEIDER), 1600A (SCHNEIDER), 1000A (SCHNEIDER), 600A (SCHNEIDER), 400A (SCHNEIDER),
Donanım Boyutları (mm) : Y2100mm x D2000mm x G700
En Büyük Donanım Ağırlığı (Kg) :800
Dış Koruma Derecesi (IP): IP 40
İç Koruma Derecesi(IP): -
Mekanik Darbe Koruması Sınıfı: IK 10
Donanım Dahili Ayırma Biçimi: 1
Panonun Tasarımlandığı Sistem Topraklamasının Tipi:TN-S
Özel İşletme şartı: OSKAR 701-5
Kirlilik Derecesi:3a
Donanım Soğutma Tipi (Doğal/Cebri): Cebri
Donanım taşıma biçimi: Üsten
Kilitleme sistemi marka model: OSKAR 206A
Menteşe marka: OSKAR 308V3
Fan: OSKAR
Panjur marka model adet boyut: -
İzolatör marka model: EAE PA66GF30 Tarak izolatörü, OSKAR 603 Mesnet İzolatör
EMC SINIFI: A
Beyan Kısa Süreli dayanma Akımı ve Tepe Dayanma akımı: (Icw), (Ipk)
Ana Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) :Efektif: 50 kA / 1 sn Tepe : 105 kA
Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) (2500 SCHNEIDER): 50 kA / 1 sn Tepe : 105 kA
Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) (1600 SCHNEIDER):Efektif: 30 kA / 1 sn Tepe : 63 kA
Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) (1000 SCHNEIDER): Efektif: 25 kA / 1 sn Tepe : 53 kA
Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) (600 SCHNEIDER) Efektif: 20 kA / 1 sn Tepe : 40 kA
Tali Devre Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) (400 SCHNEIDER) Efektif: 15 kA / 1 sn Tepe : 30 kA
Toprak Bara Devresi Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) : Efektif: 30 kA / 1 sn Tepe : 63 kA
Nötr Bara Devresi Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw), Ve Süresi (Sn) : Efektif: 30 kA / 1 sn Tepe : 63 kA
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı: (Icc)
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc): 65 kA (2500 SCHNEIDER)
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc): 50 kA (1600 SCHNEIDER)
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc): 50 kA (1000 SCHNEIDER)
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc): 36 kA (600 SCHNEIDER)
Kısa Devre Koruma Cihazının Şartlı Kısa Devre Akımı (Icc): 36 kA (400 SCHNEIDER)

e-imzalı/e-signed

14.03.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Eraslan Yılmaz

TSE Malatya Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35*

Faks: 0-422-237 56 36

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI (115984-TSE-02/02nolu belge devamı) : FEYPA İNŞAAT PETROL GIDA NAKLİYE OTOMOTİV
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61439-2 / 09.10.2013 -- TS EN 61439-1 / 09.10.2013

Sac Kalınlığı: Üst kapak: 2mm , Alt kapak: 2mm , Arka kapak: 2 mm, Ön kapak: 2mm , Yan taraflar: 2 mm , Karkas:
2 mm

e-imzalı/e-signed

14.03.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Eraslan Yılmaz

TSE Malatya Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MALATYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakınca Mah. Yeni Adıyaman Yolu Bulvarı No:56 Yeşilyurt / MALATYA * Telefon: 0-422-237 56 34 Santral:0-422-237 56 35*

Faks: 0-422-237 56 36

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

